

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Řižská, 1586 / 10
PSČ, místo: 10200, Praha 10
K.ú., parcelní č.: Hostivař (Hostivař [732052]), 1818/117
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7888 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná

A

← 56.7

Velmi úsporná

B

← 85.0

Úsporná

C

← 113

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárná

E

← 213

Velmi nehospodárná

F

← 262

Mimořádně nehospodárná


G

B
83.1

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 649.1
■ elektřina: 27.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.54 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

45.2 kWh/(m²·rok)



Vytápění

57.6 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

0.80 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.67 kWh/(m²·rok)

A

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz



Ev. č. průkazu: 552585.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2023

Podpis: